

Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-6-5/2017-01
Дана: 06. 03. 2017. године

**Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-6/2017-01:
Саобраћајно уређење и техничке мере побољшања безбедности саобраћаја кружне раскрснице на
државном путу ПА-100 у Фекетићу- расвета и вертикална сигнализација**

ПИТАЊЕ 1:

У којој класи фолије је потребно израдити наведене елементе саобраћајне сигнализације под ставкама 1. И 1.2, као и елементе саобраћајне опреме под ставкама 1,2, 2.2, 2.3 и 2.4? Првој, другој или трећој класи рефлексије?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

По Правилнику о саобраћајним знацима („Сл.гласник РС“ бр.134/2014) члан 48.-Употреба ретрорефлектујућих материјала за израду лица саобраћајног знака зависи од категорије пута, и то:

*на аутопуту и монопуту је од материјала класе 3,

*на осталим државним, општинским путевима и главним градским саобраћајницама од **материјала класе 2;**

По Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр.105/13 и 119/13), **пут на којем се поставља сигнализација је државни пут II реда и носи ознаку ПА-100.**

ПИТАЊЕ 2:

Молимо Вас да доставите скицу рефлектујућег тела-маркера, ознаку или тип; или исти опишете, као и да појасните да ли се маркер поставља на коловоз, односно вири изнад коловоза, да ли је маркер са рефлектујућим телима (црвено/бели или бело/бели), или се ради о маркерима који се постављају у коловоз и исти су у равни са асфалтном површином или евентуално имају соларно напајање или се ради о неким сасвим другим маркерима?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:

Маркери се постављају на коловоз, и треба да имају следеће карактеристике:

*тип : РЗА(EN 1463)

*ретрорефлексија класе PRP1 (tip 2)-EN 1463

* видљивост ноћу: класа S1 i R1-EN1463

* димензије: 100/100/17,9

* боја: наранцасто/бели