

Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-15-8/2017-01
Дана: 12. 06. 2017. године


Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-15/2017-01: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу

ПИТАЊЕ 1: За позицију 5.1.2001. није дефинисана дебљина дрвених клупа од сибирског ариша.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: Димензије дрвених елемената клупе за позицију 5.1.2001. су **10 x 5 цм.**

ПИТАЊЕ 2: За позицију 5.1.2003. није дефинисан опис оградe трибина (профиле хоризонтале, вертикале, размак, висина оградe). Можете ли да нам доставите шему браварије.


ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: Димензије оградe трибина за позицију 5.1.2003. су дате у следећој шеми:



ПИТАЊЕ 3: За позицију 5.1.2005. није дефинисан опис решетке (како би проценили количину челика.) Да ли можемо да добијемо шему браварије

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3: Опис решетке за позицију 5.1.2005. су дате у следећој шеми:

DETALJ REŠETKE SLIVNIKA



ПИТАЊЕ 4: За позиције 5.1.2004. није дефинисан који су сливници у питању, као ни пречник PVC цеви.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4: За позицију 5.1.2004. **пречник PVC** одводне цеви је **250**, а сливник је већ обрађен у позицији 5.1.2005.

ПИТАЊЕ 5: У позициј 4.1.2001 није дефинисана марка водонепропусности. Која је марка водонепропусности?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 5: Марка водонепропусности бетона у позицији 4.1.2001. је **V5**.

Комисија за јавне набавке