

Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-24-11/2017-01
Дана: 22. 01. 2018. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-24/2017-01: Извођење радова на енергетској санацији и реконструкцији крова зграде здравства Пр+1+Пк - Дом здравља „ Др.Мартон Шандор“ Мали Иђош

ПИТАЊЕ 1.:

Којом позицијом је предвиђено опшивање крова од врха купола до слемена, као и вентилационих цеви, и сличних продора, пошто ова врста покривача то захтева?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1.:

Од врха купола до слемена је предвиђено покривање крова пластифицираним лимом у облику црепа како је то у позицији број 1 - Радови на покривању крова лимом, и описано. Што се тиче опшава вентилационих цеви и осталих продора, исти нису посебно исказани те их је потребно обухватити у јединичну цену покривања крова пластифицираним лимом у облику црепа. Сви опшави требају бити компатибилни са кровним покривачем.

ПИТАЊЕ 2:

С обзиром да смо ми већ добили гаранцију баке за озбиљност понуде са датумом који се односи на претходни рок достављања понуде, интересује нас да ли ће иста бити прихваћена као исправна.

Процедура за добијање нове би захтевала дужи период од 31.01. и изискивала би додатне трошкове.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2.:

Банкарска гаранција за озбиљност понуде **мора бити са роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда**, неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив; у супротном се не може прихватити као исправна.

Поднета банкарска гаранција **не може да садржи краће рокове**, додатне услове за исплату, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Комисија за јавне набавке