

**Република Србија**  
**Општина Мали Иђош**  
**Комисија за јавне набавке**  
**Мали Иђош, Главна ул. бр. 30**  
**Бр.: 404-31-5/2018-01**  
**Дана: 09. 11. 2018. године**

**Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-31/2018-01: Инвестиционо одржавање објекта ОШ „Вук Караџић“ у Ловћенцу**

**ПИТАЊЕ 1:**

У предмеру радова, у позицији 4 стоји: Набавка и постављање ламинатног пода 1 класе са постављањем угаоних лајсни.

Питање гласи:

Да би дали одговарајућу понуду морамо да знамо која је дебљина ламината (7,8,10,11,12 цм) и која отпорност на тврдоћу, односно хабање (класе 31,32 или 33)?

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:**

Дебљина ламината је 12 цм; а класа –отпорност на хабање је 32.

Комисија за јавне набавке